



Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.

Faktablad 1

Version 1/2022 - KJ

Vandstikledninger til boligenheder og erhverv

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom.

DIN Forsyning fastlægger antal og placering af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej) jf. regulativ for DIN Forsyning Vand A/S

Principper for tilslutning

- Grundlaget for opkrævning af tilslutningsbidrag findes i regulativ for DIN Forsyning Vand A/S.
- Der betales tilslutningsbidrag efter gældende prisblad på tilslutningstidspunktet.
- DIN Forsyning udfører, betaler og ejer som udgangspunkt alle udbygninger af forsyningsnettet og stikledningerne frem til skel.
- Tilslutningsbidraget skal betales før et tilslutningsprojekt kan igangsættes.
- Som udgangspunkt anbefales det at der etableres individuelt stik og afregningsmåler til den enkelte boligenhed.
- Ved ejendomme med blandet bolig og erhverv betales der for hhv. boligenheder og erhverv.
- Ved væsentlige ændringer til en allerede tilsluttet ejendom skal der betales den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.
- Ved byggemodninger for boliger skal tilslutningsbidraget betales af udstykningsforetagendet (den der byggemodner) før et byggemodningsprojekt kan igangsættes.
- For etablering af sprinklerstik, afbrydelser af stikledninger m.v. kontaktes DIN Forsyning.

På dinforsyning.dk/drikkevand/vvs finder du vores øvrige faktablade. Har du spørgsmål til vandinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



**DIN
FORSYNING**