



DIN Forsyning  
Ulvsundvej 1  
6715 Esbjerg

Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato 11-05-2020

Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov

E-mail rna@esbjergkommune.dk

Sagsid 19/35108

### **Godkendelse af projekt vedr. projektforslag som erstatning for ESV 3**

DIN Forsyning A/S har 16. marts 2020 indsendt et revideret projektforslag som erstatning for ESV 3 som nedlukkes senest 1. april 2023. Projektforslaget omhandler etablering af:

- 60 MW fliskedelanlæg med røggaskondensering placeret ved City Centralen, Esbjerg Havn
- 50 MW havvandsbaseret varmepumpeanlæg placeret ved City Centralen med et havvandsindtag placeret i Sønderhavn ved Østre Forhavnskaj og afkast indbygget i ESV3's kølevandsudløb ved RORO rampe Australienkaj.
- 20 MW luftvarmepumpe placeret ved Novrup pumpestation
- 20 MW fliskedel uden røggaskondensering placeret ved City Centralen, Esbjerg Havn

Esbjerg Kommune godkender projektet for etablering af 60 MW fliskedelanlæg med røggaskondensering, 50 MW havvandsbaseret varmepumpeanlæg, 20 MW luftvarmepumpe og 20 MW fliskedel uden røggaskondensering i henhold til projektbekendtgørelsen<sup>1</sup> og varmforsyningsloven<sup>2</sup>.

Esbjerg Kommune godkender projektet for fjernvarmetilslutning af erhvervsområde i Kjersing Øst i henhold til projektbekendtgørelsen<sup>1</sup> og varmforsyningsloven<sup>2</sup>.

Der er i projektet foretaget en miljømæssig, samfundsøkonomisk, selskabs- og brugermæssig vurdering af projektet.

#### **Høring og begrundelse**

Projektforslaget har været udsendt til høring hos:

- Energnist

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1792 af 27/12/2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse om varmforsyning nr. 1211 af 9. oktober 2018.



- Energistyrelsen
- Norlys
- Evida
- Ørsted
- Varde Kommune
- Fanø Kommune
- Esbjerg Havn

Der er ikke modtaget nogen bemærkninger om ændringer til projektforslaget. Energistyrelsen har bedt om nogle præciseringer og disse er blevet eftersendt.

Før Esbjerg kommune kan godkende projektforslaget skal Energistyrelsen meddele dispensation til projektforslaget, idet forsyningsområdet er udpeget som kraft-varmeområde. Den 6. april har Esbjerg Kommune ansøgt Energistyrelsen om dispensation. Energistyrelsen meddeler dispensation den 1. maj 2020.

Nogle af projekterne etableres først i 2021-2022. I den mellemliggende periode vil DIN Forsyning afsøge muligheden for at udnytte overskudsvarme. Energistyrelsen gør i sin dispensation opmærksom på, at: *'De overskudsvarmeanlæg, som DIN Forsyning i den forbindelse afdækker, som har en mere fordelagtig samfundsøkonomi end de nærværende endnu ikke påbegyndte projekter, vil der skulle udarbejdes projektforslag for efter de på det tidspunkt gældende regler og ansøges om godkendelse/dispensation til.'*

### **Klagevejledning**

Godkendelsen gælder fra dags dato. Det er en forudsætning for godkendelsen, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektforslaget.

Du og øvrige berørte parter har mulighed for at klage til Energiklagenævnet over Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmforsyningsanlæg. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager afgørelsen. Klagen sender du til kommunalbestyrelsen, der derefter sender den videre til Energiklagenævnet. Sidste frist for modtagelse af klage er tirsdag den 9. juni 2020.

Vi underretter dig, hvis der klages over afgørelsen.

Venlig hilsen

René Nygaard Antvorskov  
Planlægger

**Dette brev sendes til:**

- Energnist
- Energistyrelsen
- Norlys
- Evida
- Ørsted
- Varde Kommune
- Fanø Kommune
- Esbjerg Havn